

### techn. Anschlussbedingungen

Wird mehr als ein Zähler montiert,  
sind vor dem Einrohrzähleranschlußstück  
nochmals GS mit angepasstem Schlieswert  
zu installieren.

Ausführung:  
- Seppelfricke: Modell Bielefeld  
bzw.  
- Viega: Zähleranschlußplatte  
mit Anschlußwinkel u.  
Gasabsperrkugelhahn für  
Einrohrgaszähler

Rohrverbindungen  
gelötet / gepresst

Schelle  
Befestigung HTB

Gasströmungswächter ( GS )  
wird durch  
Installateur  
gesetzt

Verschraubung

Gaszähler

Regleranschlußstück

Eigentum der  
Stadtwerke Ochtrup

Druckregler

Kundenanlage

Regler-  
stütze

Regler-  
stütze

HAE

Liefergrenz  
SWO

HAE

Ausziehsicherung

Ausziehsicherung

Ausführung der Arbeiten nach den  
- Technischen-Regelwerk -  
Arbeitsblatt G 600 (TRGI)

Inneninstallation Kupfer- oder Edelstahlrohr

Stadtwerke Ochtrup  
- Gas-Technik -  
Ausführungsplan  
Gas - Installation

